

PRÜFZEICHENBESCHEINIGUNG

zur Wasserstofftauglichkeit

100 Vol.-% in Erdgas

Das DVGW-Prüflaboratorium Energie der DBI - Gastechnologisches Institut gGmbH
Freiberg bestätigt die erfolgreiche Prüfung von

Kugelhahn in Durchgangsform aus Polyethylen hoher Dichte (PE100)
(gemäß DVGW VP 302:2006)
Typ ELGEF Plus Kugelhahn;
d20...d110 und d225

nach den Prüfgrundlagen

DBI-GTI 106: 2020-08

Prüfungen zu „H2ready“ für Absperrarmaturen aus PE-HD

Die Ergebnisse der Prüfung sind in den nachfolgenden Prüfberichten dokumentiert.

B 21/12/3691 | 16.12.2021

Aufgrund dieser Prüfzeichenbescheinigung ist der Hersteller

Georg Fischer WAVIN Ltd.
(Ebnatstrasse 111, CH-8201 Schaffhausen)

berechtigt, das Gewährleistungszeichen H2ready für die oben genannten Produkte in Übereinstimmung
mit der Satzung anzuwenden. Die Prüfzeichenbescheinigung ist gültig bis zum 20.12.2024.




Dipl.-Ing. Ronald Aßmann
Leiter Prüflaboratorium

Freiberg, den 21.12.2021

DBI - Gastechnologisches Institut gGmbH Freiberg | DVGW-Prüflaboratorium Energie

Halsbrücker Straße 34 | D-09599 Freiberg, Germany | pruefstelle@dbi-gruppe.de

Diese Bescheinigung bestätigt die Einhaltung von technischen Anforderungen in den genannten Prüfgrundlagen durch die genannten Produkte. Diese beziehen sich ausschließlich auf Funktion/Dichtheit und nicht auf Materialien soweit in den Prüfgrundlagen nicht separat ausgewiesen. Sie bestätigt keine Normkonformität der geprüften Produkte. Die Gewährleistungsmarke H2ready gilt nur in Verbindung mit dem/n oben genannten Prüfbericht/en. Sind Auflagen in den Prüfberichten, die der Gewährleistungsmarke zugeordnet sind, angegeben, so beginnt das Recht zur Benutzung der Gewährleistungsmarke erst nach deren Umsetzung.